

Контрольные замеры электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «Триггер Ай-Ти»
за июнь 2021г.

№ п/п	Диспетчерское наименование электроустановки	Диспетчерское наименование трансформаторов	Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВА
1	ТП-48	T-1	0,268
		T-2	0,000
2	ТП-47	T-1	0,149
		T-2	0,000
3	ТП-46	T-1	0,028
		T-2	0,232
4	ТП-45	T-1	0,171
		T-2	0,168
5	ТП-42	T-1	0,142
		T-2	0,101
6	ТП-43	T-1	0,000
		T-2	0,286
7	ТП-44	T-1	0,262
		T-2	0,059
8	ТП-3	T-1	0,285
		T-2	0,003
9	ТП-1	T-1	0,192
		T-2	0,036
10	ТП-7	T-1	0,227
		T-2	0,000
11	ТП-2	T-1	0,014
		T-2	0,169
12	ТП-4	T-1	0,132
		T-2	0,014
13	РП/ТП-5	T-1	0,164
		T-2	0,000
14	ТП-6	T-1	0,118
		T-2	0,071
15	РП/ТП-11	T-1	0,178
		T-2	0,010
16	ТП-35	T-1	0,000
		T-2	0,022
17	ТП-31	T-1	0,05
		T-2	0,07
18	ТП-32	T-1	0,000
		T-2	0,116
19	ТП-17	T-1	0,008
		T-2	0,096
20	ТП-20	T-1	0,152
		T-2	0,042
21	ТП-19	T-1	0,046
		T-2	0,123
22	ТП-29	T-1	0,045
		T-2	0,122
23	ТП-25	T-1	0,064
		T-2	0,033

24	РП/ТП-26	T-1	0,091
		T-2	0,000
25	ТП-21	T-1	0,105
		T-2	0,013
26	ТП-22	T-1	0,046
		T-2	0,140
27	ТП-23	T-1	0,035
		T-2	0,035
28	ТП-24	T-1	0,011
		T-2	0,078
29	ТП-7/1	T-1	0,212
		T-2	0,007
30	ТП-8	T-1	0,128
		T-2	0,091
31	ТП-9	T-1	0,024
		T-2	0,142
32	РП/ТП-10	T-1	0,007
		T-2	0,000
33	ТП-24/1	T-1	0,028
		T-2	0,118
34	ТП-24/3	T-1	0,172
		T-2	0,327
35	ТП-23/1	T-1	0,143
		T-2	0,000
36	ТП-13	T-1	0,155
		T-2	0,047
37	ТП-26	T-1	0,160
		T-2	0,123
38	ТП-25/1	T-1	0,156
		T-2	0,059
39	БКТП-6381	T-1	0,223
		T-2	0,006
40	БКТП-6382	T-1	0,055
		T-2	0,048
41	БКТП-6354	T-1	0,079
		T-2	0,096
42	ТП-2116	T-1	0,111
		T-2	0,102
		T-3	0,100
		T-4	0,103
43	КТПН-1155	T-1	0,012
44	ТП-127	T-1	0,329
		T-2	0,009
45	ЗТП Кур 1610	T-1	0,104
		T-2	0,095
46	ТП-12	T-1	0,051
		T-2	0,106
47	ТП-34	T-1	0,048
		T-2	0,000
48	ТП-49	T-1	0,076
		T-2	0,000
49	ТП-50	T-1	0,074
		T-2	0,000
50	ТП-51	T-1	0,110

		T-2	0,000
51	ТП-52	T-1	0,148
		T-2	0,000
52	ТП-14	T-1	0,090
		T-2	0,000
53	ТП-30	T-1	0,152
		T-2	0,000
54	ТП-Миндаль	T-1	0,163
		T-2	0,000
55	ТП-Авторитет	T	0,096