

Контрольные замеры электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «Триггер Ай-Ти»
за июнь 2022г.

| № п/п | Диспетчерское наименование электроустановки | Диспетчерское наименование трансформаторов | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВА |
|-------|---|--|--|
| 1 | ТП-48 | T-1 | 0,173 |
| | | T-2 | 0,005 |
| 2 | ТП-47 | T-1 | 0,133 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 3 | ТП-46 | T-1 | 0,021 |
| | | T-2 | 0,191 |
| 4 | ТП-45 | T-1 | 0,106 |
| | | T-2 | 0,123 |
| 5 | ТП-42 | T-1 | 0,098 |
| | | T-2 | 0,084 |
| 6 | ТП-43 | T-1 | 0,005 |
| | | T-2 | 0,173 |
| 7 | ТП-44 | T-1 | 0,186 |
| | | T-2 | 0,026 |
| 8 | ТП-3 | T-1 | 0,255 |
| | | T-2 | 0,040 |
| 9 | ТП-1 | T-1 | 0,138 |
| | | T-2 | 0,053 |
| 10 | ТП-7 | T-1 | 0,169 |
| | | T-2 | 0,004 |
| 11 | ТП-2 | T-1 | 0,034 |
| | | T-2 | 0,114 |
| 12 | ТП-4 | T-1 | 0,133 |
| | | T-2 | 0,140 |
| 13 | РП/ТП-5 | T-1 | 0,150 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 14 | ТП-6 | T-1 | 0,126 |
| | | T-2 | 0,061 |
| 15 | РП/ТП-11 | T-1 | 0,105 |
| | | T-2 | 0,029 |
| 16 | ТП-35 | T-1 | 0,012 |
| | | T-2 | 0,005 |
| 17 | ТП-31 | T-1 | 0,009 |
| | | T-2 | 0,041 |
| 18 | ТП-32 | T-1 | 0,019 |
| | | T-2 | 0,081 |
| 19 | ТП-17 | T-1 | 0,107 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 20 | ТП-20 | T-1 | 0,099 |
| | | T-2 | 0,042 |
| 21 | ТП-19 | T-1 | 0,033 |
| | | T-2 | 0,034 |
| 22 | ТП-29 | T-1 | 0,032 |
| | | T-2 | 0,080 |
| 23 | ТП-25 | T-1 | 0,029 |
| | | T-2 | 0,057 |

| | | | |
|----|--------------|-----|-------|
| 24 | РП/ТП-26 | T-1 | 0,003 |
| | | T-2 | 0,024 |
| 25 | ТП-21 | T-1 | 0,051 |
| | | T-2 | 0,009 |
| 26 | ТП-22 | T-1 | 0,044 |
| | | T-2 | 0,137 |
| 27 | ТП-23 | T-1 | 0,014 |
| | | T-2 | 0,024 |
| 28 | ТП-24 | T-1 | 0,000 |
| | | T-2 | 0,043 |
| 29 | ТП-7/1 | T-1 | 0,201 |
| | | T-2 | 0,005 |
| 30 | ТП-8 | T-1 | 0,093 |
| | | T-2 | 0,132 |
| 31 | ТП-9 | T-1 | 0,018 |
| | | T-2 | 0,156 |
| 32 | РП/ТП-10 | T-1 | 0,000 |
| | | T-2 | 0,003 |
| 33 | ТП-24/1 | T-1 | 0,046 |
| | | T-2 | 0,206 |
| 34 | ТП-24/3 | T-1 | 0,185 |
| | | T-2 | 0,292 |
| 35 | ТП-23/1 | T-1 | 0,176 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 36 | ТП-13 | T-1 | 0,253 |
| | | T-2 | 0,036 |
| 37 | ТП-26 | T-1 | 0,222 |
| | | T-2 | 0,161 |
| 38 | ТП-25/1 | T-1 | 0,212 |
| | | T-2 | 0,037 |
| 39 | БКТП-6381 | T-1 | 0,145 |
| | | T-2 | 0,006 |
| 40 | БКТП-6382 | T-1 | 0,033 |
| | | T-2 | 0,027 |
| 41 | БКТП-6354 | T-1 | 0,058 |
| | | T-2 | 0,058 |
| 42 | ТП-2116 | T-1 | 0,111 |
| | | T-2 | 0,102 |
| | | T-3 | 0,100 |
| | | T-4 | 0,103 |
| 43 | КТПН-1155 | T-1 | 0,007 |
| 44 | ТП-127 | T-1 | 0,359 |
| | | T-2 | 0,007 |
| 45 | ЗТП Кур 1610 | T-1 | 0,058 |
| | | T-2 | 0,053 |
| 46 | ТП-12 | T-1 | 0,028 |
| | | T-2 | 0,056 |
| 47 | ТП-34 | T-1 | 0,074 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 48 | ТП-49 | T-1 | 0,121 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 49 | ТП-50 | T-1 | 0,000 |
| | | T-2 | 0,056 |
| 50 | ТП-51 | T-1 | 0,099 |

| | | | |
|----|--------------|-----|-------|
| | | T-2 | 0,001 |
| 51 | ТП-52 | T-1 | 0,141 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 52 | ТП-14 | T-1 | 0,004 |
| | | T-2 | 0,029 |
| 53 | ТП-30 | T-1 | 0,152 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 54 | ТП-33 | T-1 | 0,004 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 55 | ТП-Миндаль | T-1 | 0,178 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 56 | ТП-Авторитет | T | 0,035 |