

Контрольные замеры электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «Триггер Ай-Ти»
за июнь 2023г.

№ п/п	Диспетчерское наименование электроустановки	Диспетчерское наименование трансформаторов	Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВА
1	ТП-48	Т-1	0,161
		Т-2	0,007
2	ТП-47	Т-1	0,009
		Т-2	0,096
3	ТП-46	Т-1	0,024
		Т-2	0,166
4	ТП-45	Т-1	0,111
		Т-2	0,107
5	ТП-42	Т-1	0,091
		Т-2	0,084
6	ТП-43	Т-1	0,208
		Т-2	0,000
7	ТП-44	Т-1	0,157
		Т-2	0,038
8	ТП-3	Т-1	0,000
		Т-2	0,244
9	ТП-1	Т-1	0,146
		Т-2	0,026
10	ТП-7	Т-1	0,165
		Т-2	0,004
11	ТП-2	Т-1	0,000
		Т-2	0,130
12	ТП-4	Т-1	0,116
		Т-2	0,006
13	РП/ТП-5	Т-1	0,137
		Т-2	0,000
14	ТП-6	Т-1	0,093
		Т-2	0,141
15	РП/ТП-11	Т-1	0,000
		Т-2	0,143
16	ТП-35	Т-1	0,020
		Т-2	0,026
17	ТП-31	Т-1	0,019
		Т-2	0,068
18	ТП-32	Т-1	0,031
		Т-2	0,084
19	ТП-17	Т-1	0,009
		Т-2	0,077
20	ТП-20	Т-1	0,000
		Т-2	0,091
21	ТП-19	Т-1	0,001
		Т-2	0,090
22	ТП-29	Т-1	0,037
		Т-2	0,045
23	ТП-25	Т-1	0,078
		Т-2	0,015

24	РП/ТП-26	T-1	0,003
		T-2	0,028
25	ТП-21	T-1	0,044
		T-2	0,006
26	ТП-22	T-1	0,024
		T-2	0,168
27	ТП-23	T-1	0,015
		T-2	0,023
28	ТП-24	T-1	0,000
		T-2	0,041
29	ТП-7/1	T-1	0,181
		T-2	0,016
30	ТП-8	T-1	0,143
		T-2	0,020
31	ТП-9	T-1	0,123
		T-2	0,000
32	РП/ТП-10	T-1	0,000
		T-2	0,002
33	ТП-24/1	T-1	0,167
		T-2	0,000
34	ТП-24/3	T-1	0,203
		T-2	0,068
35	ТП-23/1	T-1	0,000
		T-2	0,131
36	ТП-13	T-1	0,018
		T-2	0,123
37	ТП-26	T-1	0,162
		T-2	0,088
38	ТП-25/1	T-1	0,022
		T-2	0,177
39	БКТП-6381	T-1	0,089
		T-2	0,005
40	БКТП-6382	T-1	0,021
		T-2	0,019
41	БКТП-6354	T-1	0,022
		T-2	0,036
42	ТП-2116	T-1	0,111
		T-2	0,145
		T-3	0,325
		T-4	0,075
43	КТПН-1155	T-1	0,041
44	ТП-127	T-1	0,068
		T-2	0,041
45	ЗТП Кур 1610	T-1	0,250
		T-2	0,245
46	ТП-12	T-1	0,039
		T-2	0,085
47	ТП-34	T-1	0,063
		T-2	0,000
48	ТП-49	T-1	0,053
		T-2	0,000
49	ТП-50	T-1	0,066
		T-2	0,000
50	ТП-51	T-1	0,082

		T-2	0,000
51	ТП-52	T-1	0,192
		T-2	0,000
52	ТП-14	T-1	0,020
		T-2	0,000
53	ТП-30	T-1	0,024
		T-2	0,001
54	ТП-33	T-1	0,025
		T-2	0,065
55	ТП-Миндаль	T-1	0,149
		T-2	0,000
56	ТП-Авторитет	T	0,004