

Контрольные замеры электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «Триггер Ай-Ти»
за июнь 2019г.

№ п/п	Диспетчерское наименование электроустановки	Диспетчерское наименование трансформаторов	Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВА
1	ТП-48	T-1	0,3330
		T-2	0,0000
2	ТП-47	T-1	0,2170
		T-2	0,0000
3	ТП-46	T-1	0,1450
		T-2	0,2170
4	ТП-45	T-1	0,1930
		T-2	0,1550
5	ТП-42	T-1	0,1500
		T-2	0,1060
6	ТП-43	T-1	0,0128
		T-2	0,3900
7	ТП-44	T-1	0,2990
		T-2	0,0280
8	ТП-3	T-1	0,2857
		T-2	0,0000
9	ТП-1	T-1	0,2530
		T-2	0,0690
10	ТП-7	T-1	0,2170
		T-2	0,0000
11	ТП-2	T-1	0,0128
		T-2	0,2235
12	ТП-4	T-1	0,1889
		T-2	0,0128
13	РП/ТП-5	T-1	0,1760
		T-2	0,0000
14	ТП-6	T-1	0,1414
		T-2	0,0787
15	РП/ТП-11	T-1	0,0400
		T-2	0,1727
16	ТП-35	T-1	0,0179
		T-2	0,1056
17	ТП-31	T-1	0,0000
		T-2	0,0066
18	ТП-32	T-1	0,0000
		T-2	0,1010
19	ТП-17	T-1	0,0000
		T-2	0,0700
20	ТП-20	T-1	0,0704
		T-2	0,0403
21	ТП-19	T-1	0,0198
		T-2	0,1399
22	ТП-29	T-1	0,0256
		T-2	0,0488
23	ТП-25	T-1	0,0855
		T-2	0,0330

24	РП/ТП-26	T-1	0,0582
		T-2	0,0190
25	ТП-21	T-1	0,1236
		T-2	0,0192
26	ТП-22	T-1	0,1010
		T-2	0,0836
27	ТП-23	T-1	0,0576
		T-2	0,0486
28	ТП-24	T-1	0,0192
		T-2	0,0916
29	ТП-7/1	T-1	0,1771
		T-2	0,0230
30	ТП-8	T-1	0,1708
		T-2	0,1475
31	ТП-9	T-1	0,0400
		T-2	0,2118
32	РП/ТП-10	T-1	0,0198
		T-2	0,0337
33	ТП-24/1	T-1	0,0429
		T-2	0,2210
34	ТП-24/3	T-1	0,1203
		T-2	0,3539
35	ТП-23/1	T-1	0,2354
		T-2	0,0000
36	ТП-13	T-1	0,2589
		T-2	0,0070
37	ТП-26	T-1	0,2129
		T-2	0,1479
38	ТП-25/1	T-1	0,0672
		T-2	0,1774
39	БКТП-6381	T-1	0,1410
		T-2	0,0190
40	БКТП-6382	T-1	0,0664
		T-2	0,0339
41	БКТП-6354	T-1	0,1186
		T-2	0,0000
42	ТП-2116	T-1	0,1350
		T-2	0,1350
		T-3	0,1350
		T-4	0,1350
43	КТПН-1155	T-1	0,0500
44	ТП-127	T-1	0,0135
		T-2	0,2577
45	ЗТП Кур 1610	T-1	0,2950
		T-2	0,2500
46	ТП-12	T-1	0,1060
		T-2	0,0100