

Контрольные замеры электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «Триггер Ай-Ти»
за декабрь 2019г.

№ п/п	Диспетчерское наименование электроустановки	Диспетчерское наименование трансформаторов	Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВА
1	ТП-48	T-1	0,33507
		T-2	0,0000
2	ТП-47	T-1	0,20608
		T-2	0,0000
3	ТП-46	T-1	0,1684
		T-2	0,1826
4	ТП-45	T-1	0,1881
		T-2	0,2027
5	ТП-42	T-1	0,1394
		T-2	0,10105
6	ТП-43	T-1	0,41083
		T-2	0,06832
7	ТП-44	T-1	0,35472
		T-2	0,06874
8	ТП-3	T-1	0,3149
		T-2	0,00464
9	ТП-1	T-1	0,25845
		T-2	0,05447
10	ТП-7	T-1	0,2314
		T-2	0,0000
11	ТП-2	T-1	0,21353
		T-2	0,01541
12	ТП-4	T-1	0,21696
		T-2	0,02229
13	РП/ТП-5	T-1	0,18907
		T-2	0,0000
14	ТП-6	T-1	0,15112
		T-2	0,07545
15	РП/ТП-11	T-1	0,23698
		T-2	0,01959
16	ТП-35	T-1	0,08525
		T-2	0,0089
17	ТП-31	T-1	0,0000
		T-2	0,1100
18	ТП-32	T-1	0,02384
		T-2	0,05114
19	ТП-17	T-1	0,0000
		T-2	0,07205
20	ТП-20	T-1	0,13691
		T-2	0,01329
21	ТП-19	T-1	0,01966
		T-2	0,12366
22	ТП-29	T-1	0,04836
		T-2	0,06267
23	ТП-25	T-1	0,07164
		T-2	0,03739

24	РП/ТП-26	T-1	0,06098
		T-2	0,0000
25	ТП-21	T-1	0,17543
		T-2	0,01749
26	ТП-22	T-1	0,05676
		T-2	0,11622
27	ТП-23	T-1	0,05130
		T-2	0,05997
28	ТП-24	T-1	0,11027
		T-2	0,01854
29	ТП-7/1	T-1	0,33614
		T-2	0,02007
30	ТП-8	T-1	0,16201
		T-2	0,15890
31	ТП-9	T-1	0,2848
		T-2	0,0485
32	РП/ТП-10	T-1	0,02381
		T-2	0,03048
33	ТП-24/1	T-1	0,05667
		T-2	0,24180
34	ТП-24/3	T-1	0,10554
		T-2	0,38714
35	ТП-23/1	T-1	0,31167
		T-2	0,0000
36	ТП-13	T-1	0,40978
		T-2	0,05055
37	ТП-26	T-1	0,2486
		T-2	0,1541
38	ТП-25/1	T-1	0,08569
		T-2	0,22219
39	БКТП-6381	T-1	0,20948
		T-2	0,01533
40	БКТП-6382	T-1	0,02716
		T-2	0,05006
41	БКТП-6354	T-1	0,05806
		T-2	0,05849
42	ТП-2116	T-1	0,1350
		T-2	0,1350
		T-3	0,1350
		T-4	0,1350
43	КТПН-1155	T-1	0,04407
44	ТП-127	T-1	0,0135
		T-2	0,2577
45	ЗТП Кур 1610	T-1	0,2950
		T-2	0,2500
46	ТП-12	T-1	0,0569
		T-2	0,10359
47	ТП-34	T-1	0,032
		T-2	0,000
48	ТП-49	T-1	0,033
		T-2	0,000
49	ТП-50	T-1	0,025
		T-2	0,000
50	ТП-51	T-1	0,02421

		T-2	0,000
51	ТII-52	T-1	0,027
		T-2	0,000