

Контрольные замеры электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «Триггер Ай-Ти»
за декабрь 2020г.

№ п/п	Диспетчерское наименование электроустановки	Диспетчерское наименование трансформаторов	Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВА
1	ТП-48	T-1	0,32507
		T-2	0,0100
2	ТП-47	T-1	0,21008
		T-2	0,0070
3	ТП-46	T-1	0,1584
		T-2	0,1926
4	ТП-45	T-1	0,1781
		T-2	0,2227
5	ТП-42	T-1	0,1594
		T-2	0,1215
6	ТП-43	T-1	0,39083
		T-2	0,06932
7	ТП-44	T-1	0,3572
		T-2	0,0694
8	ТП-3	T-1	0,1817
		T-2	0,024
9	ТП-1	T-1	0,1994
		T-2	0,0466
10	ТП-7	T-1	0,2611
		T-2	0,0000
11	ТП-2	T-1	0,017
		T-2	0,203
12	ТП-4	T-1	0,197
		T-2	0,012
13	РП/ТП-5	T-1	0,177
		T-2	0,0000
14	ТП-6	T-1	0,133
		T-2	0,061
15	РП/ТП-11	T-1	0,22598
		T-2	0,02059
16	ТП-35	T-1	0,044
		T-2	0,0281
17	ТП-31	T-1	0,0271
		T-2	0,0480
18	ТП-32	T-1	0,0355
		T-2	0,0368
19	ТП-17	T-1	0,0070
		T-2	0,07305
20	ТП-20	T-1	0,13591
		T-2	0,02329
21	ТП-19	T-1	0,01666
		T-2	0,11366
22	ТП-29	T-1	0,05836
		T-2	0,05267
23	ТП-25	T-1	0,0641
		T-2	0,0371
24	РП/ТП-26	T-1	0,0794
		T-2	0,0000
25	ТП-21	T-1	0,1496

		T-2	0,0204
26	ТП-22	T-1	0,0796
		T-2	0,1141
27	ТП-23	T-1	0,0625
		T-2	0,0472
28	ТП-24	T-1	0,0205
		T-2	0,0867
29	ТП-7/1	T-1	0,299
		T-2	0,011
30	ТП-8	T-1	0,1378
		T-2	0,1367
31	ТП-9	T-1	0,0506
		T-2	0,2258
32	РП/ТП-10	T-1	0,0369
		T-2	0,0333
33	ТП-24/1	T-1	0,05767
		T-2	0,23180
34	ТП-24/3	T-1	0,11554
		T-2	0,37714
35	ТП-23/1	T-1	0,31267
		T-2	0,0100
36	ТП-13	T-1	0,4178
		T-2	0,0455
37	ТП-26	T-1	0,2886
		T-2	0,1591
38	ТП-25/1	T-1	0,08269
		T-2	0,2219
39	БКТП-6382	T-1	0,0592
		T-2	0,039
40	БКТП-6381	T-1	0,17
		T-2	0,003
41	БКТП-6354	T-1	0,0487
		T-2	0,0595
42	ТП-2116	T-1	0,1250
		T-2	0,1250
		T-3	0,1250
		T-4	0,1250
43	КТПН-1155	T-1	0,04207
		T-2	0,0077
44	ТП-127	T-1	0,2612
		T-2	0,0077
45	ЗТП Кур 1610	T-1	0,330
		T-2	0,300
46	ТП-12	T-1	0,0669
		T-2	0,1159
47	ТП-34	T-1	0,008
		T-2	0,000
48	ТП-49	T-1	0,07
		T-2	0,000
49	ТП-50	T-1	0,0295
		T-2	0,000
50	ТП-51	T-1	0,09141
		T-2	0,000
51	ТП-52	T-1	0,095
		T-2	0,000