

Контрольные замеры электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «Триггер Ай-Ти»
за декабрь 2022г.

| № п/п | Диспетчерское наименование электроустановки | Диспетчерское наименование трансформаторов | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВА |
|-------|---|--|--|
| 1 | ТП-48 | Т-1 | 0,283 |
| | | Т-2 | 0,007 |
| 2 | ТП-47 | Т-1 | 0,012 |
| | | Т-2 | 0,196 |
| 3 | ТП-46 | Т-1 | 0,047 |
| | | Т-2 | 0,279 |
| 4 | ТП-45 | Т-1 | 0,191 |
| | | Т-2 | 0,121 |
| 5 | ТП-42 | Т-1 | 0,110 |
| | | Т-2 | 0,150 |
| 6 | ТП-43 | Т-1 | 0,000 |
| | | Т-2 | 0,340 |
| 7 | ТП-44 | Т-1 | 0,409 |
| | | Т-2 | 0,052 |
| 8 | ТП-3 | Т-1 | 0,388 |
| | | Т-2 | 0,000 |
| 9 | ТП-1 | Т-1 | 0,251 |
| | | Т-2 | 0,052 |
| 10 | ТП-7 | Т-1 | 0,253 |
| | | Т-2 | 0,008 |
| 11 | ТП-2 | Т-1 | 0,247 |
| | | Т-2 | 0,000 |
| 12 | ТП-4 | Т-1 | 0,195 |
| | | Т-2 | 0,016 |
| 13 | РП/ТП-5 | Т-1 | 0,151 |
| | | Т-2 | 0,000 |
| 14 | ТП-6 | Т-1 | 0,118 |
| | | Т-2 | 0,080 |
| 15 | РП/ТП-11 | Т-1 | 0,263 |
| | | Т-2 | 0,001 |
| 16 | ТП-35 | Т-1 | 0,019 |
| | | Т-2 | 0,030 |
| 17 | ТП-31 | Т-1 | 0,017 |
| | | Т-2 | 0,074 |
| 18 | ТП-32 | Т-1 | 0,000 |
| | | Т-2 | 0,097 |
| 19 | ТП-17 | Т-1 | 0,025 |
| | | Т-2 | 0,112 |
| 20 | ТП-20 | Т-1 | 0,000 |
| | | Т-2 | 0,181 |
| 21 | ТП-19 | Т-1 | 0,001 |
| | | Т-2 | 0,236 |
| 22 | ТП-29 | Т-1 | 0,061 |
| | | Т-2 | 0,133 |
| 23 | ТП-25 | Т-1 | 0,089 |
| | | Т-2 | 0,018 |

| | | | |
|----|--------------|-----|-------|
| 24 | РП/ТП-26 | T-1 | 0,004 |
| | | T-2 | 0,052 |
| 25 | ТП-21 | T-1 | 0,137 |
| | | T-2 | 0,018 |
| 26 | ТП-22 | T-1 | 0,003 |
| | | T-2 | 0,168 |
| 27 | ТП-23 | T-1 | 0,065 |
| | | T-2 | 0,062 |
| 28 | ТП-24 | T-1 | 0,000 |
| | | T-2 | 0,082 |
| 29 | ТП-7/1 | T-1 | 0,291 |
| | | T-2 | 0,044 |
| 30 | ТП-8 | T-1 | 0,278 |
| | | T-2 | 0,038 |
| 31 | ТП-9 | T-1 | 0,345 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 32 | РП/ТП-10 | T-1 | 0,026 |
| | | T-2 | 0,003 |
| 33 | ТП-24/1 | T-1 | 0,277 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 34 | ТП-24/3 | T-1 | 0,397 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 35 | ТП-23/1 | T-1 | 0,000 |
| | | T-2 | 0,230 |
| 36 | ТП-13 | T-1 | 0,013 |
| | | T-2 | 0,409 |
| 37 | ТП-26 | T-1 | 0,274 |
| | | T-2 | 0,177 |
| 38 | ТП-25/1 | T-1 | 0,053 |
| | | T-2 | 0,299 |
| 39 | БКТП-6381 | T-1 | 0,180 |
| | | T-2 | 0,007 |
| 40 | БКТП-6382 | T-1 | 0,044 |
| | | T-2 | 0,037 |
| 41 | БКТП-6354 | T-1 | 0,071 |
| | | T-2 | 0,063 |
| 42 | ТП-2116 | T-1 | 0,111 |
| | | T-2 | 0,145 |
| | | T-3 | 0,325 |
| | | T-4 | 0,075 |
| 43 | КТПН-1155 | T-1 | 0,041 |
| 44 | ТП-127 | T-1 | 0,171 |
| | | T-2 | 0,006 |
| 45 | ЗТП Кур 1610 | T-1 | 0,250 |
| | | T-2 | 0,245 |
| 46 | ТП-12 | T-1 | 0,048 |
| | | T-2 | 0,124 |
| 47 | ТП-34 | T-1 | 0,052 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 48 | ТП-49 | T-1 | 0,128 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 49 | ТП-50 | T-1 | 0,142 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 50 | ТП-51 | T-1 | 0,191 |

| | | | |
|----|--------------|-----|-------|
| | | T-2 | 0,001 |
| 51 | ТП-52 | T-1 | 0,250 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 52 | ТП-14 | T-1 | 0,044 |
| | | T-2 | 0,004 |
| 53 | ТП-30 | T-1 | 0,025 |
| | | T-2 | 0,001 |
| 54 | ТП-33 | T-1 | 0,049 |
| | | T-2 | 0,053 |
| 55 | ТП-Миндаль | T-1 | 0,149 |
| | | T-2 | 0,000 |
| 56 | ТП-Авторитет | T | 0,004 |