Сводные данные об аварийных отключениях ООО «Триггер Ай-Ти» за декабрь 2023 года

№ п/п	Наименование показателя	Общая протяженность, м	% необходимой замены	Дата		Причины аварии	Мероприятия по устранению	Объем
				отключения	Включение в работу			
1	Аварийные отключения	-	-	-	-		-	-
1.1.	2КЛ-6кВ от ТП-30 до ТП-33	1160м	-	13:30 2023.12.15	22:15 2023.12.15	Повреждение КЛ-6кв	Ремонт КЛ-6кВ	-
2	Внеплановые отключения	-	-	-	-	Отключений не было	-	-
2.1.	…(выбор сети) КЛ	-	-	-	-	-	-	-