

Контрольные замеры электрических параметров режимов работы  
оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «Триггер Ай-Ти»  
за июнь 2024г.

№ п/п	Диспетчерское наименование электроустановки	Диспетчерское наименование трансформаторов	Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВА
1	ТП-48	T-1	0,193
		T-2	0,005
2	ТП-47	T-1	0,145
		T-2	0
3	ТП-46	T-1	0,024
		T-2	0,207
4	ТП-45	T-1	0,167
		T-2	0,055
5	ТП-42	T-1	0
		T-2	0,185
6	ТП-43	T-1	0
		T-2	0,216
7	ТП-44	T-1	0,190
		T-2	0,033
8	ТП-3	T-1	0,281
		T-2	0,045
9	ТП-1	T-1	0,141
		T-2	0,055
10	ТП-7	T-1	0,175
		T-2	0
11	ТП-2	T-1	0,035
		T-2	0,123
12	ТП-4	T-1	0,139
		T-2	0,010
13	РП/ТП-5	T-1	0,135
		T-2	0,008
14	ТП-6	T-1	0,125
		T-2	0,064
15	РП/ТП-11	T-1	0
		T-2	0,153
16	ТП-35	T-1	0,043
		T-2	0,044
17	ТП-31	T-1	0,051
		T-2	0,087
18	ТП-32	T-1	0,048
		T-2	0,068
19	ТП-17	T-1	0,089
		T-2	0
20	ТП-20	T-1	0,104
		T-2	0,037
21	ТП-19	T-1	0,0197
		T-2	0,107
22	ТП-29	T-1	0,047
		T-2	0,052
23	ТП-25	T-1	0,097
		T-2	0,023

24	РП/ТП-26	T-1	0,005
		T-2	0,015
25	ТП-21	T-1	0,047
		T-2	0,007
26	ТП-22	T-1	0,024
		T-2	0,144
27	ТП-23	T-1	0,016
		T-2	0,023
28	ТП-24	T-1	0
		T-2	0,041
29	ТП-7/1	T-1	0,165
		T-2	0,266
30	ТП-8	T-1	0,144
		T-2	0,021
31	ТП-9	T-1	0,125
		T-2	0
32	РП/ТП-10	T-1	0
		T-2	0,002
33	ТП-24/1	T-1	0,133
		T-2	0,072
34	ТП-24/3	T-1	0,210
		T-2	0,189
35	ТП-23/1	T-1	0,125
		T-2	0,072
36	ТП-13	T-1	0,026
		T-2	0,141
37	ТП-26	T-1	0,207
		T-2	0,123
38	ТП-25/1	T-1	0,113
		T-2	0,110
39	БКТП-6381	T-1	0,148
		T-2	0
40	БКТП-6382	T-1	0,057
		T-2	0,080
41	БКТП-6354	T-1	0,058
		T-2	0,031
42	ТП-2116	T-1	0
		T-2	0,093
		T-3	0
		T-4	0,284
43	КТПН-1155	T-1	0,083
44	ТП-127	T-1	0,187
		T-2	0,141
45	ЗТП Кур 1610	T-1	0,080
		T-2	0,05
46	ТП-12	T-1	0,049
		T-2	0,104
47	ТП-12/1	T-1	0,0011
48	ТП-34	T-1	0,057
		T-2	0
49	ТП-49	T-1	0,056
		T-2	0
50	ТП-50	T-1	0,069
		T-2	0

51	ТП-51	T-1	0,089
		T-2	0
52	ТП-52	T-1	0,206
		T-2	0
53	ТП-14	T-1	0,002
		T-2	0,007
54	ТП-30	T-1	0,019
		T-2	0,0002
55	ТП-33	T-1	0
		T-2	0,141
56	ТП-Миндаль	T-1	0,194
		T-2	0
57	ТП-Авторитет	T	0
58	ТП-16	T-1	0
		T-2	0,133
59	ТП-18	T-1	0,019
		T-2	0,008
60	ТП-55	T-1	0,117
		T-2	0
61	ТП-54	T-1	0
		T-2	0,113
62	ТП-53	T-1	0,131
		T-2	0
63	ТП-37	T-1	0
		T-2	0